

MAGYAR ENERGIA HIVATAL



1081 BUDAPEST, KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

1444 BUDAPEST, Pf. 247.

www.ch.gov.hu

KÖZPONTI TEL.: 459-7777

KÖZPONTI FAX: 459-7766

E-MAIL: ch@ch.gov.hu

Magyar Energia Hivatal
1081 Budapest, Köztársaság tér 7.

Ügyszám: ES-1693/1/2005

Ügyintéző: Bartha Tibor

Telefon: 459-7798

E-mail: barthat@ch.gov.hu

Határozat száma: 105/2006

Tárgy: Távhőtermelői működési engedély

A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Magyar Energia Hivatal - 1081 Budapest, Köztársaság tér 7. - (a továbbiakban: Hivatal)

a Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft.

- 9500 Celldömölk, Deák u. 27. -

(a továbbiakban: Engedélyes)

kérelme alapján a fenti ügyszámon lefolytatott államigazgatási eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Hivatal a távhőtermelői működési engedély iránti kérelemnek helyt ad és az Engedélyes részére az engedély mellékletében megnevezett telephelyeken működő berendezésekre vonatkozóan jelen határozatban foglalt feltételekkel

távhőtermelői működési engedélyt

(továbbiakban: engedély) ad.

Az Engedélyes jogai és kötelezettségei

1. Az Engedélyes jelen engedély alapján - a melléklet „A” és „B” táblázatában foglalt telephelyeken és berendezésekkel - jogosult távhőt termelni. A távhőtermelő létesítmény működtetése és fejlesztése a távhőtermelő feladata.
2. A távhőtermelő engedélyes a távhőtermelő létesítményét a működési engedélyben, valamint a távhőszolgáltatóval fennálló szerződésében, illetve a Tszt. 18. §-ában foglaltaknak megfelelően köteles mindaddig működtetni, amíg az adott területen a távhőszolgáltatónak az önkormányzat által meghatározott ellátási kötelezettsége fennáll.

3. A távhőtermelő köteles a távhőszolgáltatás biztonságos és folyamatos ellátása érdekében a távhőszolgáltatóval együttműködni.
4. Az Engedélyes köteles a termelőeszközeit üzemképes állapotban tartani, a karbantartási, javítási, felújítási munkákat, fejlesztéseket időben elvégezni, a berendezések terv szerinti üzemeltetéséhez szükséges egyéb műszaki feltételeket biztosítani, valamint gondoskodni a szükséges készletekről és tartozékokról.
5. Amennyiben az Engedélyes az engedélyköteles tevékenységének egyes elemeit más személyekkel kívánja végeztetni, erről előzetesen, írásban tájékoztatni köteles a Hivatalt. Ebben a tájékoztatóban az Engedélyes köteles telephelyenként lebontva konkrétan megjelölni a kiszervezéssel érintett tevékenységek körét. Az Engedélyes a más személy által végzett tevékenységért úgy felel, mintha azt maga végezte volna.
6. Kapcsolt energiatermelés esetén, ha a hőenergiát részben vagy egészben távhőszolgáltatási célra termelik, az Engedélyes köteles az Országos Mérésügyi Hivatal által hitelesített mérőt felszerelni a kapcsoltan termelt és távhőszolgáltatás céljára átvett hő mérésére.
7. Az Engedélyes köteles olyan áttekinthető elszámolási, könyvelési, nyilvántartási rendszert vezetni, melyben a hőtermelő tevékenysége más tevékenységtől elkülöníthető és nyomon követhető.
8. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére rendszeresen, illetve esetenként információkat és adatokat szolgáltatni, amelyek körét, formáját és az adatszolgáltatás határidejét a Hivatal határozza meg.
9. Az Engedélyes köteles a fogyasztói kört érintő, az ellátás biztonságát veszélyeztető eseményről a Hivatalt külön felszólítás nélkül és haladéktalanul tájékoztatni, továbbá 15 napon belül írásban az eseményt leíró és értékelő jelentést tenni.
10. Az Engedélyes köteles bármely olyan körülmény vagy esemény bekövetkezéséről, annak tudomására jutásától számított 8 (nyolc) napon belül a Hivatalt értesíteni, amely a Tsz. 20. §-a alapján az engedély visszavonását eredményezheti.
11. Az Engedélyes köteles jelen engedély tartalmát érintő bármely tervezett változáshoz, annak bekövetkezése előtt 90 nappal a Hivataltól jelen engedély módosítását kérni.
12. Az Engedélyes köteles jelen engedély mellékletének tartalmát érintő, a 11. pontban foglaltakon kívül bekövetkezett bármely változásról a Hivatalt haladéktalanul írásban értesíteni, és a jelen engedély módosítását kérni.
13. A távhőtermelő létesítmény távhőtermelésének tervezett megszüntetése előtt legalább egy évvel az engedélyes köteles a megszüntetésre engedélyt kérni a Hivataltól, az érintett önkormányzat egyidejű értesítésével. A távhőtermelő tevékenység megszüntetése megtagadható vagy feltételhez köthető, ha az a távhőszolgáltatás biztonságát, vagy a távhőszolgáltató ellátási kötelezettségének teljesítését veszélyezteti.
14. Az Engedélyes a Tszt.-ben és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban valamint az Engedélyben foglaltak szerint végezheti tevékenységét, jogokat gyakorolhat és kötelezettségek terhelik. Az Engedélyben meghatározott kötelezettségek nem érintik az

Engedélyes más, jogszabályokban meghatározott egyéb kötelezettségeit. Az Engedélyesnek rendelkeznie kell a tevékenység gyakorlásához szükséges, más jogszabályokban meghatározott hatósági engedélyekkel.

Környezetvédelmi feltételek és garanciális kötelezettségek

15. Az Engedélyes köteles betartani a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi jogszabályokban és az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóság által meghatározott kötelezettségeket, különösen a működése során és annak megszűnte után fennálló (rekultivációs, kármentesítési, tájrendezési, veszélyes-, nem veszélyes- és települési hulladék-kezelési) és egyéb kötelezettségeit, továbbá azok teljesítését szolgáló pénzügyi fedezet meglétére, képzésére vonatkozó szabályokat.

Az engedélyes társaság átalakulása, a jegyzett tőke változása, befolyásszerzés engedélyezése

16. A Hivatal jóváhagyó határozata szükséges a Tszt. 19. § szerinti esetekben. A Hivatal a jóváhagyást megtagadhatja, illetőleg feltételhez kötheti, ha a Tszt. 19. § (1) bekezdés szerinti változások végrehajtása a távhőellátás biztonságát, a törvényben meghatározott ellátási kötelezettség teljesítését, illetőleg a felhasználók érdekeit sérti. A cégjegyzékbe való bejegyzésre irányuló kérelmet a cégbírósághoz a Hivatal ezen változásokat jóváhagyó határozatával együtt kell benyújtani.

A vonatkozó jogszabályokban és az engedélyben előírt követelmények ellenőrzése

17. A Hivatal ellenőrzési feladatainak teljesítése érdekében, annak mértékéig jogosult az engedélyestől eseti és rendszeres információt kérni, az engedélyhez kötött tevékenységgel kapcsolatos iratokba betekinteni, azokról másolatot, kivonatot készíteni, ideértve az üzleti titkot tartalmazó iratokat is.

Jogkövetkezmények az előírt követelmények be nem tartása esetén

18. Az Engedélyben és a jogszabályokban foglalt előírások megszegése esetén a Hivatal bírságot szabhat ki, illetve a Tszt. 20. § (1) pontjában meghatározott esetekben az engedélyt visszavonja.

Melléklet

19. A jelen Engedély melléklete az Engedély rendelkező részének elválaszthatatlan részét képezik:

- „A” táblázat: Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai
- „B” táblázat: Termelőeszközök főbb adatai

Díjak

20. Az Engedélyes köteles a Hivatal részére megfizetni a külön jogszabályban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjakat és a felügyeleti díjat.

Érvényességi idő, közzététel

21. Az engedély határozatlan ideig érvényes és sem részben, sem egészben nem ruházható át.
22. A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

Jogorvoslat

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz, mint közigazgatási bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2005. szeptember 29. napján kelt és a Hivatalhoz 2005. október 4. napján beérkezett beadványában távhőtermelői működési engedély iránti kérelmet nyújtott be.

A Hivatal az eljárási határidőt 2005. november 29-én - az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséggel a környezetvédelmi feltételekről történő egyeztetés miatt - 30 nappal meghosszabbította, majd a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekkel történő egyeztetés miatt 2005. december 19-én felfüggesztette. A Hivatal és a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségek között az egyeztetés megtörtént.


A Hivatal az Engedélyes kérelmét, valamint a kérelem alátámasztásául szolgáló okiratokat továbbá a - Hivatal által 2005. november 5-ei hiánypótló felszólításra - megküldött kiegészítéseket megvizsgálta, és a lefolytatott engedélyezési eljárás keretében megállapította, hogy az Engedélyes megfelelt a Tszt.-ben és a Tszt. végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Tszt.-Vhr.) előírt követelményeknek, ezért az engedélyt jelen határozattal, az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a 15. pontra vonatkozó egyetértésével kiadta.


A Tszt. 5. § (1) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen kizárólag bírói úton van helye jogorvoslatnak az Áe. 72. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Az Engedély közzétételére a Tszt.-Vhr. 8. § alapján kerül sor.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Tszt. 3. §, 5. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. §, 18. §, 19. §, 20. §, 33. § és 59. §, valamint a Tszt.-Vhr. 3. §, 4. §, 6. §, 15. § és 18. § előírásaiban foglalt rendelkezések alapján adta ki.

Budapest, 2006. március 10.


Horváth J. Ferenc
elnök



Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály
- 3./ Hivatal, irattár

1 példány
1 példány
1 példány

Cellenergo Kft.

Melléklet

Távhőtermelői Működési Engedély

a Magyar Energia Hivatal

105/2006 számú határozatához

„A” táblázat

Az Engedélyes és a hőtermelő létesítményének főbb adatai

Jel	Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
I.		Az engedélyes adatai		
	1	Gazdálkodó szervezet (engedélyes) neve		Cellenergo Energiatermelő és Távhőszolgáltató Kft.
	2	Rövid neve		Cellenergo Kft.
	3	Székhelye		9500 Celldömölk, Deák u.27.
	4	Gazdálkodó szervezet cégjegyzék száma		18-09-104762
	5	Alapítási okirat kelete		2001.07.05
	6	Cégforma		korlátolt felelősségű társaság
	7	Adószáma		12678732-2-18
	8	Jegyzett tőkéje	MFt	3.100
	9	Befektetett eszközök engedélykérekor	MFt	5.045
	10	Tevékenységi kör		4030 gőz és melegvíz ellátás
	11	Főtevékenység		távhőszolgáltatás
	12	Kapcsolódó tevékenységek		világosenergi termelés és értékesítés
	13	Összes beépített villamos teljesítménye	MW	0,75
	14	Összes beépített hőteljesítménye	MW	3,9

II. A távhőtermelő létesítmények telephelyenkénti főbb adatai

a) Telephely

Dr. Géfin tér 2. kazánház

	1	Telephely neve		Dr. Géfin tér 2. kazánház
	2	Telephely címe		9500 Celldömölk, Dr. Géfin tér 2.
	3	Beépített villamos teljesítmény	MW	0,75
	4	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	0,75
	5	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	3450
	6	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	2 db kazán: 2,9 + gázmotor: 0,98
	7	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	3,9
	8	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	27 000
	9	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának		
	10	Neve*		lakosság, közület, egyéb (üzletek stb.)
	11	Címe*		távhőre kapcsolt épületek
	12	Lekötött hőteljesítmény		3,3
	13	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	
	14	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)		távhő célú
	15	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése		földgáz
	16	Energiahordozó származása és beszerzési formája		közüzemi szerződés
	17	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	kazán: 2001.10.15. gázmotor: 2003.07.02.
	18	Megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat eredménye **		
	19	Létesítendő létesítmény rendeltetése**		
	20	Létesítendő létesítmény technológiája**		
	21	Létesítendő létesítmény műszaki felépítése**		
	22	Kivitelezés tervezett kezdése**	dátum	
	23	Technológiai szerelés tervezett kezdése**	dátum	
	24	Üzembe helyezés tervezett időpontja**	dátum	
	25	Kapcsolódó fejlesztések megnevezése és finanszírozója**		
		** Létesítési engedély esetében		

Cellenergo Kft.**Melléklet****Távhőtermelői Működési Engedély****a Magyar Energia Hivatal****105/2006 számú határozatához****„B” táblázat****Termelőeszközök főbb adatai****a) Telephely:**

Dr. Géfin tér 2. kazánház

Forróvíz kazánok melegvízes kazán

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám	
Gyártó		Gulliot	Gulliot
Típus		Totaltub ST 1450	Totaltub ST 1450
Névleges teljesítmény	MW	1,45	1,45
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	8,3	8,3
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	70	70
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90	90
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2001.10.15	2001.10.15
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.	2020.

Gázmotorok

Megnevezés	Mért.e.	Helyszám	
Gyártó		Caterpillar	
Típus		G3512	
Névleges villamos teljesítmény*	MW	0,75	
Névleges termikus teljesítmény**	MW	0,98	
Villamos hatásfok névleges teljesítménynél	%	39,7	
Termikus hatásfok névleges teljesítménynél	%	43,5	
Eredő hatásfok névleges teljesítménynél	%	83,2	
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2003.07.02	
Maradó/tervezett élettartam	dátum	2020.	

*Generátor kapcsolon mérve

**Hőhasznosító kazánnal együtt