

Ügyiratszám: TFAFO/23-5/2025
Ügyintéző: Ács Ernő
Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Telefon: +36 1 459 7952
E-Mail: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: H 1275/2025

Tárgy: A 271/2012 számú határozattal kiadott távhőtermelői működési engedély
2. számú módosítása

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 52.; a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **DISTHERM Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 2536 Nyergesújfalu, Bartók Béla u. 2.; adószám: 11182469-2-11; cégjegyzékszám: 11-09-002501; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 271/2012 számú határozattal **Nyergesújfalu** városát illetően kiadott, és legutóbb H 2589/2019 számú határozattal módosított távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett és hivatalból végzett módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Tiszta energia, fenntartható környezet

- II. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet (a továbbiakban: **Díjrendelet**) 1. melléklet C táblázat 20. sor b) pontjában meghatározott igazgatási szolgáltatási díj az Engedélyes által megfizetésre került.
- A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett döntenie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per indítható a határozat közlésétől (átvételétől) számított 30 (harminc) napon belül. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelő űrlapon keresztül, amely a következő helyen érhető el:
- https://magyarorszag.hu/szuf_ugyleiras?id=d50be8b3-ae75-446e-8f51-aae40fea393b
- A keresetnek a végrehajtásra halasztó hatálya nincs. A Fővárosi Törvényszék előtti perben kötelező a jogi képviselet. A Fővárosi Törvényszék a keresetet tárgyaláson kívül bírálja el, tárgyalás tartása a keresetlevélben kérhető. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft, amelynek előzetes megfizetése alól mentesülnek a felek.
- IV. A Hivatal e határozatát – annak véglegessé válását követően, a személyes és a védett adatok kivételével – a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes 2025. január 28-án TFAFO/23-1/2025 ügyiratszámom nyilvántartott beadványában kérte az Engedély módosítását. Az Engedélyes kérelmének indoklásaként a következőket adta elő:

„A Május 1. téri kazánházban beépítésre került egy füstgázhasznosító, amely miatt kérjük a termelői engedély módosítását a tisztelt Hivaltól.”

Az Engedélyes a kérelméhez csatolta:

- az igazgatási szolgáltatási díj megfizetéséről szóló banki bizonylatot;
- a kapcsolattartó számára írt meghatalmazást;
- a távhőtermelő berendezések technológiai adatait tartalmazó táblázatokat;
- a füstgáz hőhasznosítóra vonatkozó kivitelezési nyilatkozatot;
- a berendezések hidraulikai kapcsolatait bemutató grafikus ábrákat.

Az Engedélyes önkéntes hiánypótlás keretén belül TFAFO/23-2/2025 ügyiratszámom nyilvántartott beadványában 2025. február 10-én kiegészítette kérelmét és megküldte a következő dokumentumokat:

- a Tszt. 3. § y) pontja szerinti tényleges tulajdonosra vonatkozó nyilatkozatot;
- az újonnan beépített füstgáz hőhasznosító üzembehelyezési jegyzőkönyvét;
- nyilatkozatát arról, hogy egyéb, az Engedélyt érintő változás nem történt.

Az Engedélyes 2025. március 17-én, TFAFO/23-3/2025 ügyiratszámom nyilvántartott beadványában megküldte az újonnan beépített füstgáz hőhasznosító berendezés telepítésének üzleti tervét.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet, valamint a kérelemhez csatolt iratokat és nyilatkozatokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvényben (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: **Tszt. Vhr.**) a távhőtermelői működési engedély módosítása iránti kérelem benyújtására előírt követelményeknek.

Az Engedélyben foglalt távhőtermelői tevékenységnek az Engedélyes kérelme szerinti módosítása megfelel a Tszt. 18. §-ában, valamint a Tszt. Vhr.-ben az Engedélyesre vonatkozóan – a folyamatos és biztonságos távhőellátás teljesítésére vonatkozó kötelezettsége érdekében – előírt követelményeknek.

Fentiek alapján a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A Hivatal az eljárásában az Előzmények részénél felsorolt dokumentumokat vette figyelembe a döntés meghozatala során.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „A/I. Az Engedélyes főbb adatai”** részének tartalma a következők szerint változik:

- a *„Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor”* sor értéke „125 MFt”-ról „149,28 MFt”-ra módosul;
- az *„Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye”* sor értéke „7,85 MW”-ról „7,95 MW”-ra módosul.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai”** részének tartalma a következők szerint változik:

- a b) Telephely *„Május 1. téri kazánház”* táblázatban a *„6. Beépített (névleges) hőteljesítmény”* és a *„7. Rendelkezésre álló hőteljesítőképeség”* sorok értékei „4,67 MW”-ról „4,77 MW”-ra módosulnak.

Az Engedélyes kérelmében foglaltak alapján a **Melléklet „B”, „Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai”** részének tartalma a következők szerint változik:

- a b) Telephely „Május 1. téri kazánház” kiegészül az újonnan beépített GUILLOT gyártmányú Totaleco Turbo 10 Bi-Etage típusú füstgáz hőhasznosítóval és annak adataival.

Az Engedélyes kérelmén túl a **Melléklet „A” részében:**

Az „**A/I. Az Engedélyes főbb adatai**” táblázat a következők szerint változik:

- A „**Főtevékenység**” adata a korábbi „3530 '08 Gőzellátás, légkondicionálás”-ról „3530 '25 Gőzellátás, légkondicionálás”-ra változik a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerének (TEÁOR) 2025. január 1-i megváltozása miatt.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a felsorolt jogszabályhelyeken túl a Tszt. Vhr. 7. §-ában, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: **Ákr.**) 80-81. §-aiban foglalt rendelkezéseken alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján rendelkezik.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Díjrendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. sor b) pontja rendelkezik.

A jogorvoslat igénybevételevel kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul.

Az Ákr. 116. § (4) bekezdés a) pontja a Hivatal döntésével szemben kizárja a fellebbezést. Az Ákr. 112. §-a és a 114. § (1) bekezdése a jelen döntés ellen közigazgatási per indítását teszi lehetővé. A tárgyalás tartására és az eljáró bíróságra, a kötelező jogi képviseletre vonatkozó tájékoztatást a Hivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: **Kp.**) 77. § (1)-(2) bekezdése, a Kp. 12. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja és a 27. § (1) bekezdés b) pontja alapján adta meg. A Kp. 39. § (6) bekezdése szerint a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincsen. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetékének mértékét és a tárgyi illetékfeljegyzési jogot az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdés h) pontja biztosítja. A keresetlevél benyújtásához szükséges űrlap alkalmazásával kapcsolatos tájékoztatás a digitális állampolgárság egyes szabályairól szóló 321/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 35. § (1) bekezdésén, valamint a Kp. 48. § (1) bekezdés l) pontján alapul.

A Hivatal – összhangban az Ákr. 85. § (3) bekezdésével – a döntést a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben meghatározott elektronikus úton kézbesíti.

A határozat az Ákr. 82. § (1) bekezdése és a 85. § (5) bekezdése alapján a közlés (átvétel) napján véglegessé válik.

A véglegessé vált határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (5) bekezdése alapján teszi közzé.

Kelt: Budapest, *elektronikus bélyegző szerint*

dr. Juhász Edit
elnök
nevében és megbízásából

Králik Gábor
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

DISTHERM Kft. (11182469#cegkapu)
Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
Hivatal, Statisztikai Főosztály

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	DISTHERM Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	DISTHERM Kft.
3.	Székhelye	-	2536 Nyergesújfalu, Bartók Béla u. 2.
4.	Cégjegyzék száma	-	11-09-002501
5.	Létesítő okiratának kelte	dátum	1992. szeptember 1.
6.	Cégformája	-	Korlátolt Felelősségű Társaság
7.	Adószáma	-	11182469-2-11
8.	Jegyzett tőkéje	MFt	18,67
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély jelen módosításakor*	MFt	149,28
10.	Tevékenységi köre	-	-
11.	Főtevékenység	-	3530 '25 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységek	-	Cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	0
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	7,95

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Duna-parti kazánház
2.	Telephely címe	-	2536 Nyergesújfalu, Munkás u. 421/18. hrsz.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	3,18
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	3,18
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	14 100
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	2002.09.20.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Május 1. téri kazánház
2.	Telephely címe	-	2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	4,77
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	4,77
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	26 100
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	Saját távhőszolgáltatási célra termel
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	hőenergia vásárlója által lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	hőenergia vásárlója által vásárolni tervezett éves mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	Távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	Földgáz
16.	Energiahordozó vételezési és beszerzési módja	-	Földgáz elosztóhálózat és szabadpiac
17.	Az üzembe helyezés időpontja	dátum	2002.09.20.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő eszközeinek főbb adatai

a) Telephely megnevezése: **Duna-parti kazánház**

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	1	2	3
Gyártó	-	GUILLOT Industrie	GUILLOT Industrie	GUILLOT Industrie
Típus	-	ST 1060	ST 1060	ST 1060
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem
Füstgázvezető azonosító	-	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	1,17	1,17	1,17
Névleges teljesítmény	MW	1,06	1,06	1,06
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	36,00	36,00	36,00
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65,00	65,00	65,00
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90,00	90,00	90,00
Kazánhatásfok	%	90,00	90,00	90,00
Legalacsonyabb tüzelőtelteljesítmény	MW	0,30	0,30	0,30
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2002.09.20.	2002.09.20.	2002.09.20.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2032.12.31.	2032.12.31.	2032.12.31.

b) Telephely megnevezése: **Május 1. téri kazánház**

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért.e.	Adatok		
Helyszám	-	1	2	3
Gyártó	-	GUILLOT Industrie	GUILLOT Industrie	GUILLOT Industrie
Típus	-	ST 2030	ST 2030	ST 610
Kondenzációs üzemmódban képes működni?	igen/nem	nem	nem	nem
Füstgázvezető azonosító	-	P1	P1	P1
Tüzelőanyag megnevezése	-	földgáz	földgáz	földgáz
Névleges bemenő hőteljesítmény	MW	2,27	2,27	0,67
Névleges teljesítmény	MW	2,03	2,03	0,61
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	70,00	70,00	21,00
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65,00	65,00	65,00
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	90,00	90,00	90,00
Kazánhatásfok	%	90,00	90,00	90,00
Legalacsonyabb tüzelőteltjesítmény	MW	0,50	0,50	0,20
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2002.09.20.	2002.09.20.	2002.09.20.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2032.12.31.	2032.12.31.	2032.12.31.

Füstgáz hőhasznosító

Megnevezés	Mért.e.	Adatok
Helyszám	-	1
Gyártó	-	GUILLOT Industrie
Típus	-	TOTALECO TURBO 10 BI-ETAGE
Füstgázvezető azonosítója	-	P1
Névleges teljesítmény forróvíz	MW _{th}	0,10
Keringtetett forróvíz névleges tömegárama	t/h	17,00
Belépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	50,00
Kilépő forróvíz névleges hőmérséklete	°C	55,00
Póttüzelésre alkalmas-e?	igen/nem	nem
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2024.12.13.
Maradandó élettartam lejáratának ideje	dátum	2044.12.31