



ÜGYIRATSZÁM: TFAFO- 27 / 3 /2018
ÜGYINTÉZŐ: NAGY TIBOR
TELEFON: +36-1-459-7952
FAX: +36-1-459-7668
E-MAIL: tavhoengedelyezes@mekh.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 6676/2018

TÁRGY: AZ 1212/2013. SZÁMÚ HATÁROZATTAL KIADOTT
TÁVHŐTERMELŐI MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban: **Hivatal**) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I.1. A Hivatal a **TATA ENERGIA Távhőtermelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (2040 Budaörs, Szabadság út 301.; cégjegyzékszám: 13-09-180177; adószám: 24250357-2-13; a továbbiakban: **Engedélyes**) a 2013. május 29. napján kelt 1211/2013 számú határozattal – **Tata** városát illetően – kiadott és legutóbb az 5019/2016 számú határozattal módosított távhőtermelői működési engedélye (a továbbiakban: **Engedély**) módosítása iránti kérelmének **helyt ad**.
- I.2. A Hivatal az Engedélyben feltüntetett adatokat a jelen módosító határozat elválaszthatatlan részét képező, az adatokat a kérelemmel érintett módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazó mellékletben (a továbbiakban: **Melléklet**) feltüntetett értékekre és adatokra **módosítja**.
- I.3. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal maradnak hatályban.
- II. A Hivatalnak igazgatási szolgáltatási díj megtérítéséről nem kellett döntenie, mert az Engedélyes az eljárás során azt leróta.
A Hivatalnak egyéb eljárási költségről nem kellett rendelkeznie, mert az eljárás során ilyen költség nem merült fel.
- III. A határozat ellen közigazgatási per megindításának van helye a közléstől számított 30 (harminc) napon belül, a keresetet a Fővárosi Törvényszéknek címezve a Hivatalhoz kell benyújtani. A keresetnek a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, amennyiben egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság nem tartja szükségesnek. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
- IV. A Hivatal e határozatát a honlapján közzéteszi.

INDOKOLÁS

Előzmények

Az Engedélyes a 2017. november 13-án kelt – a Hivatalnál 2017. november 17-én érkezett – beadványában kérte az Engedély módosítását az Engedélyes Új úti telephelyén történt új, földgáz tüzelésű kazán telepítése miatt.

A Hivatal a benyújtott kérelmet megvizsgálta és megállapította, hogy annak kiegészítése szükséges, ezért 2017. december 13-án hiánypótlásra és tényállás tisztázás teljesítésére hívta fel az Engedélyest, amelyben kérte, hogy küldjék meg:

- a létesítmény hősémáját (az energetikai berendezések, valamint azok energetikai és hidraulikai kapcsolatainak grafikus ábrázolását a jellemző adatok feltüntetésével) az elvégzett átalakításoknak megfelelően;
- az új kazán próbaüzemi jegyzőkönyvének másolatát;
- a megújuló energiahordozó felhasználására vonatkozó vizsgálat teljes dokumentációját;
- és amennyiben annak megszerzése jogszabály alapján szükséges:
 - a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati engedélyt,
 - a nyomástartó létesítményre vonatkozó használatbavételi engedélyt,
 - valamint a levegőtisztaság-védelmi vagy pontforrás-üzemeltetési engedélyt, illetve annak módosítását.

Az Engedélyes a Hivatalnál 2018. március 7-én érkezett elektronikus úton megküldött beadványával a felhívásban foglaltakat teljesítette.

Megállapítások

A Hivatal a kérelmet valamint a kérelemhez csatolt iratokat, illetve az eljárás során beküldött dokumentumokat megvizsgálta, és megállapította, hogy azok formailag és tartalmilag megfelelnek a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: **Tszt.**), valamint az annak végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) kormányrendeletben (a továbbiakban: **Tszt.-Vhr.**) előírt követelményeknek.

A fentiek alapján a Hivatal az Engedély módosításáról – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A fenti megállapítások alapján a **Melléklet „A”** részében:

- az „A/I. Az Engedélyes főbb adatai” szakaszban az „Összes beépített hőteljesítménye” megnevezésű 14. sor értéke „14 MW”-ról „18,25 MW”-ra emelkedik;
- az „A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” szakaszban, az „a) Telephely (Új úti fűtőmű)” megnevezésű telephelyre vonatkozó táblázatban
 - a „Beépített (névleges) hőteljesítmény” megnevezésű 6. sor értéke „8,85 MW”-ról „13,1 MW”-ra emelkedik;
 - a „Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség” megnevezésű 7. sor értéke „8,85 MW”-ról „13,1 MW”-ra emelkedik;
 - a „Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége” megnevezésű 8. sor értéke „65 000 GJ/év”-ről „70 000 GJ/év”-re emelkedik;
 - „Az üzembe helyezés időpontja” megnevezésű 17. sora „1995., 2015.”-ről „1995., 2015. és 2017.”-re módosul;

- az „A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai” szakaszban, a „b) Telephely (Dobroszláv úti fűtőmű)” megnevezésű táblázat, „Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége” megnevezésű 8. sorának értéke „30 000 GJ/év”-ről „5 000 GJ/év”-re csökken.

A Melléklet „B” részének tartalma a következők szerint módosul:

- az „a) Új úti fűtőmű” megnevezésű telephely „Melegvíz kazánok”-ra vonatkozó táblázata kiegészül az új kazán adataival.

E határozatot a Hivatal a Tszt. 4. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében eljárva adta ki. E határozat a Tszt. 14. §-ában foglalt rendelkezésen alapul.

Az eljárási költségről a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: **Ket.**) 72. § (1) bekezdés d) pont dd) és de) alpontjai alapján rendelkezett.

Az igazgatási szolgáltatási díj mértékéről a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal igazgatási szolgáltatási díjainak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási, a felügyeleti díjak és egyéb bevételek beszedésére, kezelésére, nyilvántartására és visszatérítésére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014. (III. 4.) MEKH rendelet 1. melléklet C. táblázatának 20. sor b) pontja rendelkezett.

A Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontja a Hivatal határozatával szemben kizárja a fellebbezést, a Ket. 100. § (2) bekezdése és a Ket. 109. § (1) bekezdésének a) pontja jelen döntés bírósági felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban **Kp.**) 157. § (7) bekezdés értelmében „*ahol jogszabály bírósági felülvizsgálatot tesz lehetővé, azon közigazgatási pert kell érteni*”.

A perindítás határideje a Kp. 39. § (1) bekezdésén, a közigazgatási cselekmény keresetlevél benyújtásától függetlenül történő hatályosulása a Kp. 39. § (6) bekezdésén alapszik. A Hivatal a tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatást a Kp. 77. § (2) bekezdése alapján adta meg.

A határozat közzétételét a Hivatal a Tszt.-Vhr. 8. § (4) bekezdése alapján rendelte el.

Budapest, 2018. március

dr. Dorkota Lajos
elnök
nevében és megbízásából

Dr. Grabner Péter
energetikáért felelős elnökhelyettes

Kapják:

- 1./ Engedélyes
- 2./ Hivatal, Távhő-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály
- 3./ Hivatal, Elemzési és Statisztikai Főosztály (másolatban)

Melléklet

„A”

A/I. Az Engedélyes főbb adatai

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Gazdálkodó szervezet (Engedélyes) cégneve	-	TATA ENERGIA Távhőtermelő és Távhőszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2.	Rövid neve	-	TATA ENERGIA Kft.
3.	Székhelye	-	2040 Budaörs, Szabadság út 301.
4.	Létesítő okiratának kelte	dátum	2013. január 30.
5.	Cégformája	-	korlátolt felelősségű társaság
6.	Cégjegyzékszám	-	13-09-180177
7.	Adószáma	-	24250357-2-43
8.	Jegyzett tőkéje	M Ft	42
9.	Tárgyi eszközeinek bekerülési értéke az Engedély módosításának kiadásakor	M Ft	427
10.	Tevékenységi köre	-	-
11.	Főtevékenysége	-	3530'08 Gőzellátás, légkondicionálás
12.	Kapcsolódó tevékenységei	-	cégkivonat szerint
13.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített villamos teljesítménye*	MW	-
14.	Az Engedélyesnek az Engedélyben szereplő összes beépített hőteljesítménye*	MW	18,25

* a jelen Engedély vonatkozásában

A/II. A távhőtermelő létesítmények (telephelyek) főbb adatai

a) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték- egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Új úti fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2890 Tata, Új u.15.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	13,1
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	13,1
8.	Termelni tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	70 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	neve	-	-
11.	címe	-	-
12.	lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz; erdei apríték
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	földgáz: földgáz elosztó hálózat, szabadpiac; biomassza: szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1995., 2015. és 2017.

b) Telephely

Szám	Megnevezés	Mérték-egység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Dobroszláv úti fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2890 Tata, Dobroszláv u.2.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	4,6
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	4,6
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	5 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	Neve	-	-
11.	Címe	-	-
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	GJ/év	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1980.

c) Telephely

Szám	Megnevezés	Mértékegység	Adatok
1.	Telephely neve	-	Gesztenye fasori tömb fűtőmű
2.	Telephely címe	-	2890 Tata, Gesztenyefasor 43.
3.	Beépített villamos teljesítmény	MW	-
4.	Rendelkezésre álló villamos teljesítőképesség	MW	-
5.	Értékesítésre tervezett villamos energia éves mennyisége	MWh	-
6.	Beépített (névleges) hőteljesítmény	MW	0,55
7.	Rendelkezésre álló hőteljesítőképesség	MW	0,55
8.	Értékesítésre tervezett hőenergia éves mennyisége	GJ/év	5 000
9.	Értékesítésre termelt hőenergia vásárlójának (pl. szolgáltató)	-	-
10.	Neve	-	-
11.	Címe	-	-
12.	Lekötött hőteljesítmény	MW	-
13.	Vásárolni tervezett mennyiség	-	-
14.	Felhasználási cél (távhő célú, vagy nem távhő célú)	-	távhő célú
15.	Energiahordozó (tüzelőanyag) megnevezése	-	földgáz
16.	Energiahordozó származása és beszerzési módja	-	földgáz elosztó hálózat, szabadpiac
17.	Az üzembehelyezés időpontja	Dátum	1973.

„B”

Az Engedélyes hőtermelő létesítményének főbb adatai

a) Telephely neve: Új úti fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok		
		1	2	3
Helyszám				
Gyártó		Nordfab-Weiss/NF SFK	Láng Gépgyár	Bosch
Típus		melegvízes kazán	VULCAN HOK 7/12	UNIMAT UT-L 34
Névleges teljesítmény	MW	5,0	3,850	4,250
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	200	150	190
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	95	95	95
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1995.	2015.	2017.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2035.	2035.	2037.

b) Telephely neve: Dobroszláv úti fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok	
		1	2
Helyszám			
Gyártó		Lavatherm	Viessmann
Típus		SLT-3	Vitamax 200 LW
Névleges teljesítmény	MW	2,3	2,3
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	200	200
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	65	65
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	95	95
Üzembe helyezés időpontja	dátum	1980.	2003.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2035.	2035.

c) Telephely neve: Gesztenye fasori tömb fűtőmű

Melegvíz kazánok

Megnevezés	Mért. e.	Adatok
Helyszám		1
Gyártó		Unical
Tipus		Super Modulex
Névleges teljesítmény	MW	0,55
Keringtetett névleges tömegáram	t/h	25
Belépő víz névleges hőmérséklete	°C	35
Kilépő víz névleges hőmérséklete	°C	55
Üzembe helyezés időpontja	dátum	2010.02.04.
Maradó/tervezett élettartam lejártának időpontja	dátum	2035.

